

Katja Gabersček

Od: Izidor Markič <Izidor.Markic@elektro-primorska.si>
Poslano: 29. marec 2022 10:02
Za: manuela.varljen@ibstudio.si
Kp: Sanja Sivec Levpušček
Zadeva: OPPN Žabče (ŽB 05), dopolnitve
Priloge: Žabče-Layout1.pdf

Pozdravljeni.

Prejšnji teden smo prejeli vlogo za 1. mnenje k osnutku OPPN Žabče (ŽB 05).

Po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je predviden priklop na obstoječe elektroenergetsko omrežje na obstoječem drogu severno od ureditvenega območja. To elektroenergetsko ni smiselno. Predlagamo, da se priklop na obstoječe elektroenergetsko omrežje predvidi v transformatorski postaji TP Žabče na jugovzhodnem kotu ureditvenega območja.

Ker obstoječa TP Žabče ni dimenzionirana za tolikšno povečavo odjemne moči kot jo predstavljajo nove stanovanjske enote, bo potrebna postavitve nove transformatorske postaje TP večje moči. Predlagamo, da se nova transformatorska postaja umesti neposredno ob obstoječi transformatorski postaji. Nova TP bo nadomestila obstoječo TP.

Okvirne dimenzije nove TP bodo ca 4 x 3 m, višina ca 2,5 m (hiška), dimenzije so odvisne od dobavitelja v času naročila in lahko odstopajo v tlorisu do plus-minus pol metra, višine pa največ do nekaj decimetrov. Okrog TP je potreben še manipulativni prostor širine ca 1 m. Torej za postavitve nove TP potrebujemo parcelo velikosti ca 6 x 5 m, z zagotovljenim stalnim dostopom s tovornim vozilom.

V kolikor se bo urejala tudi dovozna cesta (glej prilogo: med »B« in »C«), naj se od TP (točka »B«) do glavne ceste (točka »C«) predvidi vgradnja dveh cevi fi 160 mm v cesto za potrebe električnih kablovodov.

Toliko zaenkrat. Če je potrebno še kako pojasnilo ali dodatne informacije, sem na voljo tudi na mobi 041-412-036.

Lp Izidor

