

ŠTEVILKA 17/2026 - V  
DATUM 8.4.2026Občina Tolmin  
Ulica padlih borcev 2  
5220 Tolmin**ZADEVA: Mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve – LP 16 (parcela št. 935/1, k.o. 2249 Volče) v občini Tolmin**

Kot upravljalec gospodarske javne infrastrukture na območju občine Tolmin, podajamo mnenje o ustreznosti elaborata lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP VO 501 v Občini Tolmin. K vlogi je bil priložen Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP VO 501 v Občini Tolmin, izdelovalca ARHITRAVI d.o.o., Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica, iz januarja 2026 in preveritev skladnosti ELP 16, ki ga je izdelala Občina Tolmin.

Obravnavano območje je opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem. Pri gradnji objektov bo potrebno upoštevati vsaj minimalne zahtevane odmike od javnega vodovoda (min. 1,5 metra) ali pa bo potrebno javni vodovod prestaviti na stroške investitorja.

Javno kanalizacijsko omrežje je oddaljeno 300 in več metrov, obravnavano območje tudi ni v območju aglomeracije, zato je potrebno za čiščenje odpadne komunalne vode vgraditi individualno malo čistilno napravo.

Projektni pogoji in mnenja z natančnimi pogoji za vsako posamezno gradnjo bodo podana v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Lepo pozdravljeni,

Strokovni sodelavec za pripravo  
upravne in druge inv. dokumentacije,  
Jani Kokošin FonDirektor,  
Mitja Costantini